


품질시험·검사성적서

발 급 번 호 : 14B1114024
시 료 명 : Artic(링클수지 갈바륨 코팅시트)
업 체 명 : (주)로자
의 회 인 : 김 이 행
주 소 : 경상북도 경산시 압량면 내리 400번지

생 산 자 : (주)로자
성 과 이 용 목 적 : 품질관리용

귀하가 품질시험·검사 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연 번	시험·검사종목		단 위	시험·검사결과	시험·검사방법	책임기술자		
						자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명
1	총도막두께		μm	71	Mini Test 600B	건설재료시험 기사 05201102108C	정소영	
2	광택(60°)		%	2.2	GLOSS MASTER			
3	연필경도(H이상)		-	이상없음	KS D 3520 준용			
4	내충격성		-	이상없음				
5	굽힘시험	0 TT	-	4점				
		1 TT	-	4점				
		2 TT	-	4점				

끝.

- 비 고
1. 이 시험·검사 결과는 당초 의뢰시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.
 2. 책임기술자 및 시험·검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

시험·검사자: 권 태 현
T.(031)322-0326~8 

2015년 01월 02일

재단법인 **한국건설산업품질연구원장**

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 TEL:(031)322-0325~8 FAX:(031)322-0098